



СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик  
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Мякушин Н.В.

«    »    2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Генерального Директора  
Главный инженер  
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Пильтек И.В.

«    »    2024г.

## Акт дефектов

Шахта им. Фрунзе

Основание: техническое обслуживание компрессорной установки ВВ – 100/8А УЗ  
ш. им. Фрунзе, зав. № 006, инв.№ 87209.

Комиссия в составе : Главный механик ш.им.Фрунзе Донец Б.А., и.о. гл. энергетика ш. им. Фрунзе Павленко С.С., начальника уч. №32 Гладкий В.Ю., произвели проверку технического обслуживания компрессорной установки ВВ – 100/8 А УЗ,а именно:

- заменено масло – 250л.
- заменены масляные фильтроэлементы - 3шт;
- заменены фильтра воздушно-масляные- 1шт;
- заменен фильтр воздушный — 3 шт;
- заменены прокладки биконит;

После проведенных работ компрессорная установка ВВ-100/8А УЗ не запускаться .Выдает ошибки ,а именно:

- высокий перепад давления на фильтре.
- аварийное давление на нагнетании.

Просим рассмотреть возможность выполнение ТО компрессорной установки специализированной организацией.

Комиссия

Главный механик ш.им.Фрунзе

И.о. Главного энергетика

Начальник участка №32

Донец Б.А.

Павленко С.С.

Гладкий В.Ю.