



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СУХА БАЛКА

Согласовано:

Главный энергетик
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Мякушин Н.В.
« » 2024г.

Утверждаю:

Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Пильтек И.В.
« » 2024г.

АКТ дефектов

Шахта «Юбилейная»

Уч. №33

Основание: Средний ремонт трансформатора собственных нужд №2 ТМ 400/6/04 инв. № 85800 ш. «Центральная»

Составлен комиссией:

Председатель комиссии:

Главный энергетик

Анпионов И.И.

Члены комиссии:

Начальник участка №33

Посыпай В.Г.

Эл. слесарь участка №33

Демиденко В.А.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	к-во	Примечание
1	Проверка обмоток трансформатора	к-т	1	
2	Замена прокладок опорных изоляторов НН и ВН	шт.	7	
3	Замена всех уплотнителей корпуса трансформатора	к-т	1	
4	Сборка трансформатора	шт.	1	

Данные работы необходимо выполнить с привлечением сторонней организации.

Дата ввода в эксплуатацию - 1979г.

Остаточная стоимость - 0 грн.

Главный энергетик ш. Юбилейная

Начальник участка №33 ш. Юбилейная

Эл. слесарь участка №33 ш. Юбилейная

Анпионов И.И.

Посыпай В.Г.

Демиденко В.А.